Vapaa-ajan kiinteistön sähköpääkeskuksen rakenne ja sijainti.

- Vapaa-ajan kiinteistössä on sähköpääkeskuksen rakenteen oltava sellainen, että pääkytkin ei katkaise sähköä mittarilta.
- Sähköpääkeskus ei saa sijaita lukkojen takana. Mittarin luokse on päästävä ilman, että kiinteistön haltijan tarvitsee olla paikalla.
- Suositetaan käytettävän tonttikeskusta tai mökkikeskusta.

Suositeltavat mittaus kytkentäkaaviot



1-tariffi mittaus



2-tariffi mittaus