

Kuluttajamuuntamon (Y-muuntamo) lukitusjärjestelmä

Muuntamotilojen lukituksista ja niiden kustannuksista vastaa kiinteistön haltija.


Muuntamoiden lukitusjärjestelmä on välttämätön kaikissa muuntamoissa

- muuntamoihin ei tarvita avauspalvelua
- tarkka avainhallinta varmistaa lukitus- ja sähköturvallisuuden
- vikatilanteissa vikakeskeytykset lyhentyvät
- käyttönjohtaja pääsee esteettä muuntamoon kuittaamallaan Y-muuntamoiden avaimella

Kun muuntamolle kuljetaan sisäkautta, kulku muuntamon sisälle järjestetään reittiavaimen avulla (kohta B), reittiavain ei saa avata muita tiloja.

Reittiavainta ei tarvita silloin, kun muuntamon ovi avautuu suoraan ulos (kohta A).

Kiinteistön edustaja tilaa reittiavaimen valtuutetulta ABLOY® lukkoliikkeeltä.




Energiatilojen lukitusjärjestelmä

Energiatilojen lukituksista ja niiden kustannuksista vastaa kiinteistön haltija. Turvallisen ja oikean lopputuloksen takaamiseksi energiatilojen lukituksen asentaa vain ABLOY® -valtuutettu lukkoliike.

Näin lukitusjärjestelmä toimii


Energiatilat lukitaan kaksoispesälukolla. Kaksoispesälukosta oikea puoli sarjoitetaan Oulun Kaupungin teknisten tilojen avainsarjaan ja vasen kiinteistön omaan sarjaan. Kaksoispesälukkoa suositellaan myös reittiavaimen sijaan, jolla taataan entistä parempi lukitusturvallisuus.



Kuva: LC121-tyypin mukainen kaksoispesälukko

Kiinteistössä sisällä sijaitseville energiatiloille sisäänkäynti toteutetaan reittiavaimella. Kiinteistön edustaja tilaa reittiavaimen valtuutetulta ABLOY® lukkoliikkeeltä. Avain sijoitetaan kiinteistön seinässä olevaan avainsäilöön. Reittiavaimen toimivuus on rajoitettava vain niihin oviin, jotka johtavat energiatiloihin.

Avainsäilöön sijoitettava reittiavain ei saa olla yleisavain. Avain saa käydä ainoastaan reitille, joka johtaa sähkötiloihin tai kaukolämpöhuoneeseen.



Kuva: Avainsäilö

Kuva: Kulku energiatiloihin lämmönjakohuoneeseen ja sähköpääkeskukseen

